

新竹縣議會議員提案

中華民國 114 年 6 月 2 日		編 號	消防類乙 30 號
提案人：歐陽霆		連署人：鄭朝鐘、呂宛庭、朱健銘	
案由	建請縣府全面盤點並增設電動車防火毯及相關消防設備，並考量未來電動車數量持續增加之狀況，以強化新竹縣電動車火災應變能力。		
說明	一、 隨著電動車快速普及，新竹縣、市電動車登記數量合計已達 8,200 餘輛，於非六都中名列前茅，且車輛密度僅次於台北市，使得電動車之火災應變已然成為亟需重視之公共安全議題。 二、 今年初，國道一號楊梅休息站發生自撞安全島引發火燒車的事故，當下救援時噴灑 15 支滅火器，仍無法將火勢打滅，可見電動車發生火災時之處理難度。 三、 而現行消防分隊防火毯與擋水板設備配備情況不一，消防訓練頻率亦應強化以應對新型態災害。 四、 建請縣府儘速全數補齊各消防分隊之防火毯及擋水板等設備，且於本縣各公有停車場設立多點式熱顯像偵測系統、智慧自動通報系統、電動車底盤滅火系統組等相關系統，並要求已設置電動車充電樁之私人停車場設置防火毯，以提升本縣整體消防應變能量。		
辦法	如案由及說明。		
決議	照案通過。 【本案于第 20 屆第 5 次定期會第 20 次會議議決(114 年 6 月 6 日)】		